

DATENBLATT

Batterieabsicherung

enwitec-Artikel-Nr.	10015451
Kunden-Artikel-Nr.	
Matchcode	Bat Breaker-BYD_LVLPR_3xAcc_3xCharg_KS_exsf
Anwendung	Batterieabsicherung „BAT BREAKER“ für das PV-Energiespeichersystem mit Batterielader/Inverter
Anzahl und Typ der Batterielader/Inverter: Anzahl und Typ der Energiespeicher: Allgemeiner Hinweis:	Max. 3 Sunny Island Max 3x BYD B-Box Premium LVL Sollte ein anderer Batterielader/Inverter verwendet werden muss die Eignung der verwendeten Schutzschalter (Nennwert, Auslösecharakteristik von der Fa. BYD geprüft werden Kabelschuhe nicht im Lieferumfang enthalten


Verbauabstände:

Nach Oben und Unten min. :
300 mm

Nach Links und Rechts min.:
200 mm

Nach Vorne min.:
800 mm

Kabelabfang:
Muss bauseits erfolgen!



Lieferumfang			
Bezeichnung	Artikel-Nr.	Stück	Bemerkung
Pflitsch Kabelverschraubung M32x1,5	10011807	12	
Mutter M32x1,5	10000724	12	
Würgenippel M32*1,5	10008835	2	

