



## Herstellererklärung

### Meeresnahe Installation von Sunny Boy und Sunny Tripower Wechselrichtern

Alle unten aufgeführten Sunny Boy und Sunny Tripower Wechselrichter haben die Salznebelsprühtests nach EN 60068-2-52 bestanden.

Sie eignen sich daher für die Meeresnahe Installation.

<b>SUNNY BOY</b>	<b>SUNNY TRIPOWER</b>
ohne Transformator	ohne Transformator
SB1300TL-10	STP 15000TL-10
SB1600TL-10	STP 17000TL-10
SB 2100TL	STP 15000TLEE-10
SB 3000TL-21	STP 20000TLEE-10
SB 3600TL-21	STP 5000TL-20
SB 4000TL-21	STP 6000TL-20
SB 5000TL-21	STP 7000TL-20
SB 6000TL-21	STP 8000TL-20
SB 2500TLST-21	STP 9000TL-20
SB 3000TLST-21	STP 10000TL-20
SB 3600SE-10	STP 12000TL-20
SB 5000SE-10	STP 20000TL-30
mit Transformator	STP 25000TL-30
SB 240-10	
SB 2000HF-30	
SB 2500HF-30	
SB 3000HF-30	

Hinweis: Die EN 60068-2-52 ist kein Bestandteil der Europäischen Richtlinien für die EG-Konformität und daher in der EG-Konformitätserklärung der aufgeführten Wechselrichter nicht aufgeführt.

Niestetal, 19. September 2014

**SMA Solar Technology AG**

*ppa. Frank Greizer*

ppa Frank Greizer  
 (Vice President MPTPD)