



SHIFTING THE LIMITS

| E.6 ZERTIFIKAT FÜR DEN NA SCHUTZ | | Nr.: 2019-35 |
|---|--|---------------------|
| Hersteller | Fronius International GmbH Günter Fronius Strasse 1 4600 Thalheim bei Wels | |
| Typ NA-Schutz | Integrierter NA Schutz für Fronius Primo 8.2-1 | |
| Software Version | SW: V0.3.21.0 SW1: V1.2.0.1 SW2: V0.9.24.1 | |
| Netzanschlussregel | VDE-AR-N 4105:2018-11 „Erzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz“ Technische Mindestanforderungen für Anschluss und Parallelbetrieb von Erzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz | |
| Prüfanforderung | DIN VDE V 0124-100 (VDE V 0124-100) „Netzintegration von Erzeugungsanlagen – Niederspannung“ Prüfanforderungen an Erzeugungseinheiten vorgesehen zum Anschluss und Parallelbetrieb am Niederspannungsnetz | |
| Der oben bezeichnete Netz- und Anlagenschutz erfüllt die Anforderungen der VDE-AR-N 4105:2018-11. | | |
| Thalheim, 15.04.2019 | | |
| Dieses Zertifikat für den NA-Schutz darf nicht in Ausschnitten verwendet werden. | | |
|  FRONIUS INTERNATIONAL GMBH Günter Fronius Str. 1, 4600 Wels, Thalheim Tel.: +43 (0) 72 42 241-0, Fax: +43 8 25 Feichtinger Josef, Firmen-LOGO, Adresse | | |