



SHIFTING THE LIMITS

| <b>E.6 ZERTIFIKAT FÜR DEN NA SCHUTZ</b>   |  | <b>Nr.: 2019-65</b> |
|---|--|---------------------|
| Hersteller  | Fronius International GmbH<br>Günter Fronius Strasse 1<br>4600 Thalheim bei Wels   |                     |
| Typ NA-Schutz   | Integrierter NA Schutz für Fronius Symo 8.2-3-M  |                     |
| Software Version  | PS1:V1.2.0.1<br>PS2:V0.9.24.1<br>Display SW:V0.3.21.0  |                     |
| Netzanschlussregel  | VDE-AR-N 4105:2018-11 „Erzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz“<br>Technische Mindestanforderungen für Anschluss und Parallelbetrieb von Erzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz                           |                     |
| Prüfanforderung   | DIN VDE V 0124-100 (VDE V 0124-100) „Netzintegration von Erzeugungsanlagen – Niederspannung“<br>Prüfanforderungen an Erzeugungseinheiten vorgesehen zum Anschluss und Parallelbetrieb am Niederspannungsnetz |                     |
| Der oben bezeichnete Netz- und Anlagenschutz erfüllt die Anforderungen der VDE-AR-N 4105:2018-11.   |  |                     |
| Thalheim, 15.04.2019  |  |                     |
| Dieses Zertifikat für den NA-Schutz darf nicht in Ausschnitten verwendet werden.  |  |                     |
| <br><b>FRONIUS INTERNATIONAL GMBH</b><br>Günter Fronius-Str. 1, A-4600 Wels/Thalheim<br>Tel: +43 (0) 72 42 047-0, Fax: +43 8 25<br><i>Josef Feichtinger</i><br>Feichtinger Josef, Firmen-LOGO, Adresse |  |                     |