

E.6 ZERTIFIKAT FÜR DEN NA-SCHUTZ

Hersteller	Jiangsu Goodwe Power Supply Technology CO., LTD.		
Adresse	No. 90 Zijin Rd., New District, Suzhou, 215011, China		
Typ NA-Schutz	Integrierter NA-Schutz		
Zugeordnet zu Erzeugungseinheit Typ	GW3048-EM, GW3680-EM, GW5048-EM		
Software Version	0909A		
Netzanschlussregel	VDE-AR-N 4105:2018-11 “Erzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz” Technische Mindestanforderungen für Anschluss und Parallelbetrieb von Erzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz		
Prüfanforderung	DIN VDE V 0124-100 (VDE V 0124-100) „Netzintegration von Erzeugungsanlagen – Niederspannung“ Prüfanforderungen an Erzeugungseinheiten vorgesehen zum Anschluss und Parallelbetrieb am Niederspannungsnetz		
Die oben bezeichnete Netz- und Anlagenschutz erfüllt die Anforderungen der VDE-AR-N 4105:2018-11.			
Name des Unterzeichners	Jing Xie	Datum und Ort	2019/12/10 Suzhou
Unterschrift		In Name von	Jiangsu Goodwe Power Supply Technology CO., LTD.