

BLITZSTROMTRAGFÄHIGKEIT DER ALUMERO SYSTEME

Das Freiflächen-System easyMONO erfüllt unter Einhaltung der nachfolgenden Montagebedingungen die Prüfkategorie N mit 50 kA nach DIN EN IEC 62561-1 (VDE 0185-561-1):2024-05.

Geprüft durch DEHN Test Centre (Prüfbericht Nr. 2686_SUJ)

Montagebedingungen

Trägerprofile

Durch verschrauben des Profilverbinders entsteht eine tragfähige Verbindung.

